



TÄHISTUSED:

— PLANEERINGUALA

— PLANEERITAV 15KV MAAKAABEL

— PLANEERITAV NÄHTAVUSKOLMNURK 230m/7m

MÄRKUSED:

1. 15KV maakaabli trassi asukoht täpsustatakse tööprojekti arvestades maaomanike tingimustega.
2. Mahasõit rajatakse T19331 Rannametsa-Ikla tee 19.426km -le vastavalt Maanteeameti Pärnu Teedevalitsuse tehnilistele tingimustele nr 1-4/1525.
3. Mahasõit ehitatakse täisnurga all, laiusega 6m, pöörderadiustega R12-15m, tolmuvaba kattega min 10m. Mahasõidu pikkalale 2-4%. Külgnähtavus ehitatakse vastavalt teede projekteerimise normide RTL2000, 23.303 p.5.2.7.2.
4. Mahasõidu projekt kooskõlastatakse täiendavalt Teedevalitsusega.

PÄRNU MAAKOND
HÄÄDEMEESTE VALD MAJAKA KÜLA
LEMME KINNISTU DETAILPLANEERING

**JURDEPÄASUTEE JA 15KV / 0.4KV KONTEINER-
 ALAJAAMA TOITELIINI ASUKOHAVALIKU SKEEM**

ARHITEKT RIHO JAGOMÄGI 07.11.06.

AB RIHO JAGOMÄGI, OÜ

EP10868490-0001

TÖÖ NR Y-0624-DP

ÕHTU PÕIK 3 PÄRNU 80010
 projekt@jagomagi.ee 5118021

DP M 1:5000
 LEHT 5